

# CERTIFICAT

## VARIATION TEMPORELLE DES ROBINETS THERMOSTATIQUES TEMPORAL VARIATION OF THERMOSTATIC VALVES

Délivré à / granted to

**SOMATHERM Industrie**

13 place Francheville - BP 202 - 24052 PERIGUEUX CT Cedex 9

Pour les produits suivants / For the following products

Marque Commerciale : **SOMATHERM Industrie**

Nom Commercial : **230**

Numéro d'enregistrement : **048**

Référence commerciale	Z <sub>H</sub> (en min.)	D <sub>H</sub> (en K)	C <sub>H</sub> (en K)	W <sub>H</sub> (en K)	Valeur $\Delta\theta_{VT}$ (en K)
230 + 450-12	30	0.25	0.50	0.75	0.6
230 + 450-15					
230 + 455-12					
230 + 455-15					
230 + /450B					
230 + /455B					

Fabriqués dans le(s) site(s) / Manufactured in the production plant

**25080 PREVALLE (BS) - Italie**

Ce certificat délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification "Performance de la valeur de la variation temporelle des robinets thermostatiques" en vigueur.

*This certificate issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to certification rules "Performance of the temporal value of the thermostatic valves in force."*



Date de début de validité : 12 octobre 2018

*Effective date*

Etabli à Paris  
le 12 octobre 2018

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION  
**Le Directeur Général**

Date de fin de validité : 31 août 2019

*Expiry date*

Organisme  
accrédité  
n° 5-0517  
Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

Certifiat n° 048

**Sylvain COURTEY**