

CERTIFICAT

VARIATION TEMPORELLE DES ROBINETS THERMOSTATIQUES TEMPORAL VARIATION OF THERMOSTATIC VALVES

Délivré à / granted to

DANFOSS s.a.r.l.

1 bis avenue Jean d'Alembert - BP 58 - 78193 TRAPPES CEDEX

Pour les produits suivants / For the following products

Marque Commerciale : **DANFOSS**

Nom Commercial : **RAW 5012**

Numéro d'enregistrement : **069**

Référence commerciale	Z _H (en min.)	D _H (en K)	C _H (en K)	W _H (en K)	Valeur $\Delta\theta_{VT}$ (en K)
RAW5012 > 013G5012	18	0.10	0.30	0.25	0.3

Fabriqués dans le(s) site(s) / Manufactured in the production plant

8600 SILKEBORG - DANEMARK

Ce certificat délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification
"Performance de la valeur de la variation temporelle des robinets thermostatiques" en vigueur.

This certificate issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to certification rules "Performance of the temporal value of the thermostatic valves in force.



Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Date de début de validité : 29 juin 2018

Effective date

Date de fin de validité 30 juin 2019

Expiry date

Etabli à Paris

le 29 juin 2018

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION

Le Directeur Général

Certificat n° 069

SYLVAIN COURTEY