

# CERTIFICAT

## VARIATION TEMPORELLE DES ROBINETS THERMOSTATIQUES TEMPORAL VARIATION OF THERMOSTATIC VALVES

Délivré à / granted to

**DANFOSS s.a.r.l.**

1 bis avenue Jean d'Alembert - BP 58 - 78193 TRAPPES CEDEX

Pour les produits suivants / For the following products

Marque Commerciale : **DANFOSS**

Nom Commercial : **RAW 5014**

Numéro d'enregistrement : **070**

Référence commerciale	Z <sub>H</sub> (en min.)	D <sub>H</sub> (en K)	C <sub>H</sub> (en K)	W <sub>H</sub> (en K)	Valeur $\Delta\theta_{VT}$ (en K)
RAW5014 > 013G5014	22	0.10	0.10	0.20	<b>0.2</b>

Fabriqués dans le(s) site(s) / Manufactured in the production plant

**8600 SILKEBORG - DANEMARK**

Ce certificat délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification  
"Performance de la valeur de la variation temporelle des robinets thermostatiques" en vigueur.

*This certificate issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to certification rules "Performance of the temporal value of the thermostatic valves in force.*



Organisme  
accrédité  
n° 5-0517  
Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

Date de début de validité : 29 juin 2018

Effective date

Date de fin de validité 30 juin 2019

Expiry date

Etabli à Paris

le 29 juin 2018

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION

**Le Directeur Général**

Certificat n° 070

**Sylvain COURTEY**