

# CERTIFICAT

## VARIATION TEMPORELLE DES ROBINETS THERMOSTATIQUES TEMPORAL VARIATION OF THERMOSTATIC VALVES

Délivré à / granted to

**COMAP SA**

16 avenue Paul Santy 69008 LYON - France

Pour les produits suivants / For the following products

Marque Commerciale : **ALTECH**

Nom Commercial : **M1**

Numéro d'enregistrement : **073**

Référence commerciale	Z <sub>H</sub> (en min.)	D <sub>H</sub> (en K)	C <sub>H</sub> (en K)	W <sub>H</sub> (en K)	Valeur $\Delta\theta_{VT}$ (en K)
<b>L111005001</b>	23	0.20	0.43	0.45	<b>0.4</b>

Fabriqués dans le(s) site(s) / Manufactured in the production plant

**80100 Abbeville - France**

Ce certificat délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification "Performance de la valeur de la variation temporelle des robinets thermostatiques" en vigueur.  
*This certificate issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to certification rules "Performance of the temporal value of the thermostatic valves in force.*



Organisme  
accrédité  
n° 5-0517  
Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

**Date de début de validité : 15 mars 2018**  
*Effective date*

**Date de fin de validité 31 janvier 2019**  
*Expiry date*

Etabli à Paris  
le 15 mars 2018

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION  
**Le Directeur Général**  
**Sylvain COURTEY**

Certificat n°073 (Rév.1)