

# CERTIFICAT

## VARIATION TEMPORELLE DES ROBINETS THERMOSTATIQUES TEMPORAL VARIATION OF THERMOSTATIC VALVES

Délivré à / granted to

**AB Markaryds Metallarmatur**  
P.O. Box 10 - 285 21 MARKARYD - SWEDEN

Pour les produits suivants / For the following products

Marque Commerciale : MMA  
Nom Commercial : **EVOSENSE**  
Numéro d'enregistrement : 074

Référence commerciale	Z <sub>H</sub> (en min.)	D <sub>H</sub> (en K)	C <sub>H</sub> (en K)	W <sub>H</sub> (en K)	Valeur $\Delta\theta_{VT}$ (en K)
<b>EVOSENSE - 28</b>	22	0.20	0.24	0.65	<b>0.4</b>

Fabriqués dans le(s) site(s) / Manufactured in the production plant

**AB Markaryds Metallarmatur**  
Järnvägsatan 19 - 285 32 MARKARYD - SWEDEN

Ce certificat délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification "Performance de la valeur de la variation temporelle des robinets thermostatiques" en vigueur.  
*This certificate issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to certification rules "Performance of the temporal value of the thermostatic valves in force.*

Date de début de validité : 1 octobre 2016  
*Effective date*

Etabli à Paris  
le 3 octobre 2016

Date de fin de validité : 30 septembre 2017  
*Expiry date*

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION  
**Le Directeur Général**

Certificat n°074

**François-Xavier BALL**