

# CERTIFICAT

## VARIATION TEMPORELLE DES ROBINETS THERMOSTATIQUES TEMPORAL VARIATION OF THERMOSTATIC VALVES

Délivré à / granted to

**COMAP SA**

16 avenue Paul Santy 69008 LYON - France

Pour les produits suivants / For the following products

Marque Commerciale : **CHAPPEE**

Nom Commercial : **M3**

Numéro d'enregistrement : **078**

| Référence commerciale | Z <sub>H</sub> (en min.) | D <sub>H</sub> (en K) | C <sub>H</sub> (en K) | W <sub>H</sub> (en K) | Valeur $\Delta\theta_{VT}$ (en K) |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>L112012001</b>     | 18                       | 0.20                  | 0.35                  | 0.31                  | <b>0.3</b>                        |

Fabriqués dans le(s) site(s) / Manufactured in the production plant

**80100 Abbeville - France**

Ce certificat délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification "Performance de la valeur de la variation temporelle des robinets thermostatiques" en vigueur.

*This certificate issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to certification rules "Performance of the temporal value of the thermostatic valves in force."*



Organisme  
accrédité  
n° 5-0517  
Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

**Date de début de validité : 15 mars 2018**  
*Effective date*

**Date de fin de validité 31 janvier 2019**  
*Expiry date*

Etabli à Paris  
le 15 mars 2018

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION  
**Le Directeur Général**  
**Sylvain COURTEY**

Certificat n°078 (Rév.1)