

CERTIFICAT

VARIATION TEMPORELLE DES ROBINETS THERMOSTATIQUES TEMPORAL VARIATION OF THERMOSTATIC VALVES

Délivré à / granted to

R.B.M. SpA

Via Industriale, 23 - 25060 S. GIOVANNI DI POLAVENO (BRESCIA) ITALIE

Pour les produits suivants / For the following products

Marque Commerciale : **RBM**

Nom Commercial : **305 (TL8)**

Numéro d'enregistrement : **079**

Référence commerciale	Z _H (en min.)	D _H (en K)	C _H (en K)	W _H (en K)	Valeur $\Delta\theta_{VT}$ (en K)
305 (TL 8)	25	0.20	0.30	0.35	0.3

Fabriqués dans le(s) site(s) / Manufactured in the production plant

25060 - S. GIOVANNI DI POLAVENO (BRESCIA) Italie

Ce certificat délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification
"Performance de la valeur de la variation temporelle des robinets thermostatiques" en vigueur.

This certificate issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to certification rules "Performance of the temporal value of the thermostatic valves in force.



Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Date de début de validité : 1 mai 2018
Effective date

Date de fin de validité **30 avril 2019**
Expiry date

Établi à Paris
le 23 avril 2018

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
Le Directeur Général

Certificat n° 079

Sylvain COURTEY

