

# CERTIFICAT

## VARIATION TEMPORELLE DES ROBINETS THERMOSTATIQUES TEMPORAL VARIATION OF THERMOSTATIC VALVES

Délivré à / granted to

**R.B.M. SpA**

Via Industriale, 23 - 25060 S. GIOVANNI DI POLAVENO (BRESCIA) ITALIE

Pour les produits suivants / For the following products

Marque Commerciale : **SIDER**

Nom Commercial : **720 (TL 30)**

Numéro d'enregistrement : **080**

Référence commerciale	Z <sub>H</sub> (en min.)	D <sub>H</sub> (en K)	C <sub>H</sub> (en K)	W <sub>H</sub> (en K)	Valeur $\Delta\theta_{VT}$ (en K)
720 - SIDER	25	0.20	0.30	0.45	<b>0.4</b>

Fabriqués dans le(s) site(s) / Manufactured in the production plant

**25060 - S. GIOVANNI DI POLAVENO (BRESCIA) Italie**

Ce certificat délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification "Performance de la valeur de la variation temporelle des robinets thermostatiques" en vigueur.

*This certificate issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to certification rules "Performance of the temporal value of the thermostatic valves in force.*



Organisme  
accrédité  
n° 5-0517  
Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

Date de début de validité : 1 mai 2017  
*Effective date*

Date de fin de validité **30 avril 2018**  
*Expiry date*

Etabli à Paris  
le 27 avril 2017

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION  
**Le Directeur Général**

Certificat n° 080

**François-Xavier BALL**

