

VENTILATION HYGROREGLABLE

Attaché à l'avis technique n° 14.5/17-2279_V1

Délivré à

ATLANTIC Climatisation et Ventilation

13 Boulevard Monge – ZI – BP 71
FR-69982 Meyzieu Cedex

Pour les produits suivants

Bouches d'extraction non hygroréglables non autoréglable
Systèmes de ventilation mécanique hygroréglable
(références et caractéristiques données en annexe)

ATLANTIC

BAW 5-30

(pour logements individuels)

Fabriqués dans l'usine :
ANJOS VENTILATION
Roche Blanche
FR-01230 TORCIEU

Identification du produit :



01/01-CHY4-2279

Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, sous licence du CSTB, dans les conditions fixées par les exigences techniques CSTBat n°035 en vigueur.

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION accorde le droit d'usage de la marque CSTBat à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les exigences générales de la certification CSTBat et par le référentiel de certification mentionné ci-dessus, sauf décision ultérieure à la présente certification.



Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Date de début de validité : **06/03/2018**
Effective date : 03/06/2018

Date de fin de validité : **31/12/2024**
Expiry date : 12/31/2024

Etabli à Paris, le 19 mars 2018

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
Le Directeur Général

Sylvain COURTEY

Certificat CERTITA N°: **35.106**

Quiconque présente ce certificat doit également produire
in extenso l'Avis Technique correspondant.

Annexe au certificat n° **35.106**
de la société **Atlantic Climatisation et Ventilation**

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES :

Conformité à l'Avis Technique n°14.5/17-2279_V1

Marque Commerciale : **ATLANTIC**Destination des bouches d'extraction : **WC**

Dénomination commerciale	Caractéristiques aérauliques						Caractéristiques acoustiques
	Qmin	Qmax	HRmin	HRmax	Qtemp		L _w à 136Pa et 60%HR
	Sous 80Pa						
	(m ³ /h)	(m ³ /h)	(%)	(%)	(m ³ /h)	(min)	dB(A)
BAW 5-30 M BAW 5-30 EB BAW 5-30 EP BAW 5-30 FP BAW 5-30 PP	5 ⁻⁰⁺³				30 ⁻⁰⁺⁹	30 +/-6	35

*M : Commande manuelle**EB / EP : Commande électrique 230 volts**FP : Commande électrique 12 volts**PP : Commande électrique à piles**Qmax : Débit maximal**Qmin : Débit minimal**Qtemp : Débit temporisé**L_w : Niveau de puissance acoustique*

Fin de liste