

À



Organisme certificateur
mandaté par AFNOR Certification

CERTIFICAT



VENTILATION MÉCANIQUE
CONTRÔLÉE
www.marque-nf.com

VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE *Controlled Mechanical Ventilation*

Délivré à / *granted to*

ANJOS VENTILATION

FR-01230 TORCIEU

Pour les produits suivants / *For the following products*

Bouche d'extraction autoréglable
Exhaust terminal self regulating

ANJOS

Gamme ALIZÉ AUTO Cuisine minutée électrique

(références et caractéristiques données en annexe(s) / *references and characteristics given in attached appendix*)

Fabriqués dans l'usine :
Manufactured in production plant :
ANJOS VENTILATION
FR-01230 TORCIEU

Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par le référentiel de certification NF 205 Ventilation Mécanique Contrôlée en vigueur. En vertu de la présente décision notifiée par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus

This certificate is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to the certification rules NF 205 Controlled Mechanical Ventilation in force. On the strength of the present decision notified by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification



Date de début de validité : 30/05/2016
Effective date : 05/30/2016

Date de fin de validité : 31/05/2019
Expiry date : 05/31/2019

Etabli à Paris, le 28/05/2016

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
Le Directeur Général

Organisme
accrédité
n° 5-0517

François-Xavier BALL

Certificat N°: 12.054.1

Annexe au certificat n° 12.054.1 de la société ANJOS VENTILATION

Marque : **ANJOS**

Gamme : **ALIZÉ AUTO Cuisine minutée électrique**

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES :

Modèles	Débit nominal d'utilisation en m ³ /h		Plage de pression en Pa		Lw en dB	D _{n,e,w} +C en dB
	MIN	MAX	MIN	MAX		
ALIZE AUTO TEMPO 20/75 électrique	20	75	50	160	33	55
ALIZE AUTO TEMPO 30/90 électrique	30	90	50	160	35	53
ALIZE AUTO TEMPO 45/105 électrique	45	105	50	160	38	53
ALIZE AUTO TEMPO 45/120 électrique	45	120	50	160	38	53
ALIZE AUTO TEMPO 45/135 électrique	45	135	50	160	38	53

Lw : Puissance Acoustique

D_{n,e,w}+C : Isolement acoustique

Fin de liste

Date de fin de validité: 31 mai 2019
Expiry date: 31st of May, 2019