



Organisme certificateur  
mandaté par AFNOR Certification

# CERTIFICAT



VENTILATION MÉCANIQUE  
CONTRÔLÉE

www.marque-nf.com

## VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE *Controlled Mechanical Ventilation*

**Délivré à / granted to**

**DMO**

N°65, ZI EYGRETEAU  
33230 COUTRAS  
FRANCE

**Pour les produits suivants / For the following products**

Groupe de ventilation simple flux  
*Simple exhaust self regulating unit*

**DMO**

**84000**

(références et caractéristiques données en annexe(s) / *references and characteristics given in attached appendix*)

Fabriqués dans l'usine :  
*Manufactured in production plant :*

DMO  
7 rue Monge  
24700 MOULIN NEUF  
France

**Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par le référentiel de certification NF 205 Ventilation Mécanique Contrôlée en vigueur En vertu de la présente décision notifiée par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus**

*This certificate is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to the certification rules NF 205 Controlled Mechanical Ventilation in force On the strength of the present decision notified by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for theafore mentioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification*



CERTIFICATION  
DE PRODUITS  
ET SERVICES  
Organisme  
accrédité  
n° 5-0517

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

**Date de début de validité :** 30/05/2016  
*Effective date :* 05/30/2016

**Date de fin de validité :** 31/05/2019  
*Expiry date :* 05/31/2019

Etabli à Paris, le 30 mai 2016

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION  
**Le Directeur Général**

**François-Xavier BALL**

Certificat N°: **09.027.1**  
BA 034

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION - Société par actions simplifiée au capital de 100 000 " - 513 133 637 RCS Paris  
48-50, rue de la Victoire . F 75009 PARIS . Tel : 33 (0)1 75 44 71 71  
SIRET 513 133 637 00035 . TVA FR 59 513 133 637

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION 03/2015

**Annexe au certificat n° 09.027.1 de la société DMO**

Marque : DMO  
Référence : 84000

Nombre de piquage cuisine : 1  
Nombre de piquage sanitaire 15 m<sup>3</sup>/h : 2  
Nombre de piquage sanitaire 30 m<sup>3</sup>/h : 2

**DESCRIPTION TECHNIQUE**

Type de produit : Groupe de ventilation simple flux, auto-réglable, pour l'habitat individuel

Tension	Fréquence	Intensité	Puissance max. /pondérée	Condensateur
230 V	50 Hz	0,3 A	60 W / - W-Th-C	2,5 µF/3,5µF

**ACTERISTIQUES CERTIFIEES :**

Allure	Débits d'air extrait (m <sup>3</sup> /h)				
	Bouche cuisine	Bouche sanitaire 15 m <sup>3</sup> /h		Bouche sanitaire 30 m <sup>3</sup> /h	
		N°1	N°2	N°1	N°2
Petite Vitesse	43,5 à 60	13 à 20	13 à 20	26 à 40	26 à 40
Grande Vitesse	≥131	14,5 à 21,5	14,5 à 21,5	29 à 43	29 à 43

Puissance électrique consommée : ≤ 28 W-Th-C

Niveau de puissance acoustique en petite vitesse à la bouche cuisine : ≤ 37 dB(A)

*Date de fin de validité : 31/05/2019*

*Expiry date : 05/31/2019*

Fin de liste