



Organisme certificateur
mandaté par AFNOR Certification

CERTIFICAT

Pompe à chaleur
Heat Pumps



POMPE À CHALEUR
www.marque-nf.com

Délivré à / *Granted to*

TOSHIBA CARRIER EUROPE S.A.S

Route de Thil
01120 MONTLUEL
FRANCE

Pour les produits suivants / *For the following products*

Marque Commerciale / *Trade Name*

Toshiba Air Conditioning

Nom de Gamme / *Range Name*

ESTIA Serie 5

Numéro de Gamme / *Range number*

1506

(Références et caractéristiques données en annexe / *references and characteristics given in attached appendix*)

Fabriqués dans la ou les usine(s) suivante(s) / *Manufactured in the production plant(s):*

Liste des unités de fabrication en annexe / *Liste of production sites on appendix*

Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées
par le référentiel de certification NF 414 - Pompe à chaleur en vigueur.

En vertu de la présente décision notifiée par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus.

*This certificate is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to
the certification rules NF 414 - Heat Pumps in force.*

By virtue of the present decision notified by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the beneficiary for the aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification.



CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES
Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr

Date de début de validité : **23 janvier 2019**
Effective date : 23 January 2019

Date de fin de validité : **30 juin 2019**
Expiry date : 30 June 2019

Etabli à Paris, le
23 janvier 2019
Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION

Le Directeur Général

Certificat n° 414 - 1506

Sylvain COURTEY

Caractéristiques techniques de la gamme

Les caractéristiques certifiées essentielles de la gamme sont :

- Coefficient de performance (COP)
- Puissance calorifique (Ph)
- Puissance électrique absorbée (Pe)

- Puissance de veille
- Niveau de puissance acoustique

- Coefficient de performance saisonnier SCOP
- Coefficient de performance saisonnier net SCOPnet
- Efficacité énergétique saisonnière η_s

Essai de démarrage à la température extérieure de -15°C validé pour une température intérieur égale à : 47°C

Mode d'échange :	Air extérieur / Eau
Famille de PAC :	Aérothermique
Type de PAC :	Split
Compresseur :	Monocompresseur
Fluide frigorigène :	R 410A
Localisation de la PAC :	---
Réversible :	Oui

Usine(s) de fabrication

12000
PATHUMTHANI
THAILAND

416-8521
SHIZUOKA
JAPON

Modèle de la PAC	Référence de la PAC
HWS-455H-E / HWS-455XWHM3-E	
HWS-805H-E / HWS-805XWHM3-E	
HWS-805H-E / HWS-805XWHT6-E	
HWS-805H-E / HWS-805XWHT9-E	
HWS-1105H-E / HWS-1405XWHM3-E	
HWS-1105H-E / HWS-1405XWHT6-E	
HWS-1105H-E / HWS-1405XWHT9-E	
HWS-1405H-E / HWS-1405XWHM3-E	
HWS-1405H-E / HWS-1405XWHT6-E	
HWS-1405H-E / HWS-1405XWHT9-E	
HWS-1105H8-E / HWS-1405XWHM3-E	
HWS-1105H8-E / HWS-1405XWHT6-E	
HWS-1105H8-E / HWS-1405XWHT9-E	
HWS-1405H8-E / HWS-1405XWHM3-E	
HWS-1405H8-E / HWS-1405XWHT6-E	
HWS-1405H8-E / HWS-1405XWHT9-E	
HWS-1605H8-E / HWS-1405XWHM3-E	
HWS-1605H8-E / HWS-1405XWHT6-E	
HWS-1605H8-E / HWS-1405XWHT9-E	

Nom de la gamme		ESTIA Serie 5						
Modèle de la PAC		HWS-455H-E / HWS-455XWHM3-E						
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]		
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lrcontmin [-]	CcpLrcontmin	Coté extérieur		Coté intérieur
230V ~ 50Hz	Rotatif	17,0	-	-	-	Enveloppe	Bouche	41,0
						65,0	-	

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	3,14	4,18	4,97	4,50	9,53
			P. absorbée [kW]	1,28	1,39	1,41	0,92	1,54
			COP	2,45	3,01	3,52	4,90	6,19
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	-	4,29	5,66	6,42	8,90
			P. absorbée [kW]	-	1,73	1,82	1,87	1,99
			COP	-	2,48	3,11	3,43	4,47
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	-	-	6,25	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	2,21	-
			COP	-	-	-	2,83	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	Fixe
	- température de sortie d'eau	Variable	Variable
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	Moyen
Puissance thermique nominale Prated [kW]		5,00	5,00
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		3,12	2,16
Température de Bivalence Tbiv [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		3,12	2,16
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		4,28	3,22
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		4,63	3,39
Efficacité énergétique saisonnière ηs [%]		167,0	125,0

Nom de la gamme		ESTIA Serie 5						
Modèle de la PAC		HWS-805H-E / HWS-805XWHM3-E						
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]		
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lrcontmin [-]	CcpLrcontmin	Coté extérieur	Coté intérieur	
230V ~ 50Hz	Rotatif	17,0	-	-	-	Enveloppe	Bouche	
						66,0	-	41,0

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C			Température amont (air extérieur) en °C					
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	4,02	5,00	6,37	7,51	10,63
			P. absorbée [kW]	1,50	1,85	1,91	1,68	1,81
			COP	2,68	2,70	3,34	4,46	5,87
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	3,88	4,53	5,95	7,63	10,09
			P. absorbée [kW]	1,99	2,30	2,38	2,27	2,27
			COP	1,95	1,97	2,50	3,36	4,45
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	-	-	7,70	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	2,81	-
			COP	-	-	-	2,74	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	Fixe
	- température de sortie d'eau	Variable	Variable
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	Moyen
Puissance thermique nominale Prated [kW]		6,00	5,00
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,82	2,06
Température de Bivalence Tbiv [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,82	2,06
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		4,12	3,27
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		4,44	3,45
Efficacité énergétique saisonnière ηs [%]		161,0	127,0

Nom de la gamme		ESTIA Serie 5						
Modèle de la PAC		HWS-805H-E / HWS-805XWHT6-E						
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]		
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lrcontmin [-]	CcpLrcontmin	Coté extérieur	Coté intérieur	
230V ~ 50Hz	Rotatif	17,0	-	-	-	Enveloppe	Bouche	
						66,0	-	41,0

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	4,02	5,00	6,37	7,51	10,63
			P. absorbée [kW]	1,50	1,85	1,91	1,68	1,81
			COP	2,68	2,70	3,34	4,46	5,87
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	3,88	4,53	5,95	7,63	10,09
			P. absorbée [kW]	1,99	2,30	2,38	2,27	2,27
			COP	1,95	1,97	2,50	3,36	4,45
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	-	-	7,70	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	2,81	-
			COP	-	-	-	2,74	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	Fixe
	- température de sortie d'eau	Variable	Variable
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	Moyen
Puissance thermique nominale Prated [kW]		6,00	5,00
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,82	2,06
Température de Bivalence Tbiv [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,82	2,06
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		4,12	3,27
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		4,44	3,45
Efficacité énergétique saisonnière ηs [%]		161,0	127,0

Nom de la gamme		ESTIA Serie 5					
Modèle de la PAC		HWS-805H-E / HWS-805XWHT9-E					
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]	
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lrcontmin [-]	Ccp _{Lrcontmin}	Coté extérieur	Coté intérieur
230V ~ 50Hz	Rotatif	17,0	-	-	-	Enveloppe 66,0	Bouche - 41,0

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	4,02	5,00	6,37	7,51	10,63
			P. absorbée [kW]	1,50	1,85	1,91	1,68	1,81
			COP	2,68	2,70	3,34	4,46	5,87
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	3,88	4,53	5,95	7,63	10,09
			P. absorbée [kW]	1,99	2,30	2,38	2,27	2,27
			COP	1,95	1,97	2,50	3,36	4,45
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	-	-	7,70	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	2,81	-
			COP	-	-	-	2,74	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	Fixe
	- température de sortie d'eau	Variable	Variable
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	Moyen
Puissance thermique nominale Prated [kW]		6,00	5,00
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,82	2,06
Température de Bivalence Tbiv [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,82	2,06
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		4,12	3,27
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		4,44	3,45
Efficacité énergétique saisonnière ηs [%]		161,0	127,0

Nom de la gamme		ESTIA Serie 5					
Modèle de la PAC		HWS-1105H-E / HWS-1405XWHM3-E					
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]	
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lrcontmin [-]	Ccp _{Lrcontmin}	Coté extérieur	Coté intérieur
230V ~ 50Hz	Rotatif	17,0	-	-	-	Enveloppe 66,0	Bouche - 43,0

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	6,17	8,04	10,10	10,52	18,25
			P. absorbée [kW]	2,47	2,89	2,80	2,15	2,94
			COP	2,50	2,78	3,60	4,88	6,20
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	5,81	7,12	8,95	12,79	15,99
			P. absorbée [kW]	3,23	3,56	3,46	3,53	3,26
			COP	1,80	2,00	2,59	3,62	4,90
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	-	-	10,98	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	3,99	-
			COP	-	-	-	2,75	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	Fixe
	- température de sortie d'eau	Variable	Variable
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	Moyen
Puissance thermique nominale Prated [kW]		10,00	9,00
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,86	2,12
Température de Bivalence Tbiv [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,86	2,12
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		4,17	3,35
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		4,50	3,54
Efficacité énergétique saisonnière ηs [%]		163,0	130,0

Nom de la gamme		ESTIA Serie 5					
Modèle de la PAC		HWS-1105H-E / HWS-1405XWHT6-E					
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]	
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lrcontmin [-]	CcpLrcontmin	Coté extérieur	Coté intérieur
230V ~ 50Hz	Rotatif	17,0	-	-	-	Enveloppe 66,0	Bouche - 43,0

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	6,17	8,04	10,10	10,52	18,25
			P. absorbée [kW]	2,47	2,89	2,80	2,15	2,94
			COP	2,50	2,78	3,60	4,88	6,20
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	5,81	7,12	8,95	12,79	15,99
			P. absorbée [kW]	3,23	3,56	3,46	3,53	3,26
			COP	1,80	2,00	2,59	3,62	4,90
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	-	-	10,98	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	3,99	-
			COP	-	-	-	2,75	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	Fixe
	- température de sortie d'eau	Variable	Variable
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	Moyen
Puissance thermique nominale Prated [kW]		10,00	9,00
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,86	2,12
Température de Bivalence Tbiv [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,86	2,12
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		4,17	3,35
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		4,50	3,54
Efficacité énergétique saisonnière ηs [%]		163,0	130,0

Nom de la gamme		ESTIA Serie 5					
Modèle de la PAC		HWS-1105H-E / HWS-1405XWHT9-E					
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]	
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lrcontmin [-]	Ccp _{Lrcontmin}	Coté extérieur	Coté intérieur
230V ~ 50Hz	Rotatif	17,0	-	-	-	Enveloppe 66,0	Bouche - 43,0

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	6,17	8,04	10,10	10,52	18,25
			P. absorbée [kW]	2,47	2,89	2,80	2,15	2,94
			COP	2,50	2,78	3,60	4,88	6,20
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	5,81	7,12	8,95	12,79	15,99
			P. absorbée [kW]	3,23	3,56	3,46	3,53	3,26
			COP	1,80	2,00	2,59	3,62	4,90
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	-	-	10,98	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	3,99	-
			COP	-	-	-	2,75	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	Fixe
	- température de sortie d'eau	Variable	Variable
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	Moyen
Puissance thermique nominale Prated [kW]		10,00	9,00
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,86	2,12
Température de Bivalence Tbiv [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,86	2,12
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		4,17	3,35
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		4,50	3,54
Efficacité énergétique saisonnière ηs [%]		163,0	130,0

Nom de la gamme		ESTIA Serie 5					
Modèle de la PAC		HWS-1405H-E / HWS-1405XWHM3-E					
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]	
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lrcontmin [-]	CcpLrcontmin	Coté extérieur	
230V ~ 50Hz	Rotatif	17,0	-	-	-	Enveloppe	Bouche
						68,0	-

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	6,86	8,63	10,65	13,15	19,99
			P. absorbée [kW]	2,78	3,29	3,20	2,92	3,46
			COP	2,47	2,62	3,33	4,50	5,78
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	6,08	7,17	8,85	13,39	16,15
			P. absorbée [kW]	3,28	3,66	3,56	3,76	3,43
			COP	1,85	1,96	2,49	3,56	4,71
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	-	-	11,67	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	4,06	-
			COP	-	-	-	2,87	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	Fixe
	- température de sortie d'eau	Variable	Variable
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	Moyen
Puissance thermique nominale Prated [kW]		10,00	9,00
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,68	2,07
Température de Bivalence Tbiv [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,68	2,07
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		4,08	3,31
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		4,39	3,49
Efficacité énergétique saisonnière ηs [%]		159,0	129,0

Nom de la gamme		ESTIA Serie 5					
Modèle de la PAC		HWS-1405H-E / HWS-1405XWHT6-E					
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]	
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lrcontmin [-]	CcpLrcontmin	Coté extérieur	
230V ~ 50Hz	Rotatif	17,0	-	-	-	Enveloppe	Bouche
						68,0	-

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	6,86	8,63	10,65	13,15	19,99
			P. absorbée [kW]	2,78	3,29	3,20	2,92	3,46
			COP	2,47	2,62	3,33	4,50	5,78
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	6,08	7,17	8,85	13,39	16,15
			P. absorbée [kW]	3,28	3,66	3,56	3,76	3,43
			COP	1,85	1,96	2,49	3,56	4,71
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	-	-	11,67	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	4,06	-
			COP	-	-	-	2,87	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	Fixe
	- température de sortie d'eau	Variable	Variable
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	Moyen
Puissance thermique nominale Prated [kW]		10,00	9,00
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,68	2,07
Température de Bivalence Tbiv [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,68	2,07
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		4,08	3,31
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		4,39	3,49
Efficacité énergétique saisonnière ηs [%]		159,0	129,0

Nom de la gamme		ESTIA Serie 5					
Modèle de la PAC		HWS-1405H-E / HWS-1405XWHT9-E					
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]	
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lrcontmin [-]	CcpLrcontmin	Coté extérieur	
230V ~ 50Hz	Rotatif	17,0	-	-	-	Enveloppe	Bouche
						68,0	-

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	6,86	8,63	10,65	13,15	19,99
			P. absorbée [kW]	2,78	3,29	3,20	2,92	3,46
			COP	2,47	2,62	3,33	4,50	5,78
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	6,08	7,17	8,85	13,39	16,15
			P. absorbée [kW]	3,28	3,66	3,56	3,76	3,43
			COP	1,85	1,96	2,49	3,56	4,71
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	-	-	11,67	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	4,06	-
			COP	-	-	-	2,87	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	Fixe
	- température de sortie d'eau	Variable	Variable
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	Moyen
Puissance thermique nominale Prated [kW]		10,00	9,00
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,68	2,07
Température de Bivalence Tbiv [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,68	2,07
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		4,08	3,31
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		4,39	3,49
Efficacité énergétique saisonnière ηs [%]		159,0	129,0

Nom de la gamme		ESTIA Serie 5					
Modèle de la PAC		HWS-1105H8-E / HWS-1405XWHM3-E					
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]	
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lrcontmin [-]	CcpLrcontmin	Coté extérieur	Coté intérieur
400V 3N ~ 50Hz	Rotatif	17,0	-	-	-	Enveloppe 66,0	Bouche - 43,0

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	6,38	8,04	10,46	10,52	18,09
			P. absorbée [kW]	2,43	2,88	2,90	2,19	2,91
			COP	2,63	2,79	3,61	4,80	6,22
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	6,21	7,33	9,21	13,08	17,26
			P. absorbée [kW]	3,41	3,41	3,37	3,53	3,60
			COP	1,82	2,15	2,73	3,70	4,80
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	-	-	12,56	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	4,36	-
			COP	-	-	-	2,88	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	Fixe
	- température de sortie d'eau	Variable	Variable
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	Moyen
Puissance thermique nominale Prated [kW]		10,00	9,00
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,90	2,09
Température de Bivalence Tbiv [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,90	2,09
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		4,12	3,34
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		4,44	3,53
Efficacité énergétique saisonnière ηs [%]		161,0	130,0

Nom de la gamme		ESTIA Serie 5					
Modèle de la PAC		HWS-1105H8-E / HWS-1405XWHT6-E					
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]	
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lrcontmin [-]	CcpLrcontmin	Coté extérieur	Coté intérieur
400V 3N ~ 50Hz	Rotatif	17,0	-	-	-	Enveloppe 66,0	Bouche - 43,0

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	6,38	8,04	10,46	10,52	18,09
			P. absorbée [kW]	2,43	2,88	2,90	2,19	2,91
			COP	2,63	2,79	3,61	4,80	6,22
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	6,21	7,33	9,21	13,08	17,26
			P. absorbée [kW]	3,41	3,41	3,37	3,53	3,60
			COP	1,82	2,15	2,73	3,70	4,80
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	-	-	12,56	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	4,36	-
			COP	-	-	-	2,88	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	Fixe
	- température de sortie d'eau	Variable	Variable
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	Moyen
Puissance thermique nominale Prated [kW]		10,00	9,00
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,90	2,09
Température de Bivalence Tbiv [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,90	2,09
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		4,12	3,34
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		4,44	3,53
Efficacité énergétique saisonnière ηs [%]		161,0	130,0

Nom de la gamme		ESTIA Serie 5						
Modèle de la PAC		HWS-1105H8-E / HWS-1405XWHT9-E						
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]		
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lrcontmin [-]	CcpLRcontmin	Coté extérieur	Coté intérieur	
400V 3N ~ 50Hz	Rotatif	17,0	-	-	-	Enveloppe	Bouche	
						66,0	-	43,0

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	6,38	8,04	10,46	10,52	18,09
			P. absorbée [kW]	2,43	2,88	2,90	2,19	2,91
			COP	2,63	2,79	3,61	4,80	6,22
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	6,21	7,33	9,21	13,08	17,26
			P. absorbée [kW]	3,41	3,41	3,37	3,53	3,60
			COP	1,82	2,15	2,73	3,70	4,80
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	-	-	12,56	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	4,36	-
			COP	-	-	-	2,88	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	Fixe
	- température de sortie d'eau	Variable	Variable
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	Moyen
Puissance thermique nominale Prated [kW]		10,00	9,00
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,90	2,09
Température de Bivalence Tbiv [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,90	2,09
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		4,12	3,34
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		4,44	3,53
Efficacité énergétique saisonnière ηs [%]		161,0	130,0

Nom de la gamme		ESTIA Serie 5					
Modèle de la PAC		HWS-1405H8-E / HWS-1405XWHM3-E					
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]	
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	L _{rcontmin} [-]	C _{cpLrcontmin}	Coté extérieur	Coté intérieur
400V 3N ~ 50Hz	Rotatif	17,0	-	-	-	Enveloppe 68,0	Bouche - 43,0

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	6,85	8,64	11,01	13,15	19,62
			P. absorbée [kW]	2,63	3,14	3,21	2,96	3,36
			COP	2,60	2,76	3,44	4,44	5,83
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	6,57	7,77	9,68	14,15	18,62
			P. absorbée [kW]	3,29	3,68	3,65	3,97	4,09
			COP	2,00	2,11	2,65	3,56	4,55
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	-	-	13,64	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	4,86	-
			COP	-	-	-	2,81	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	Fixe
	- température de sortie d'eau	Variable	Variable
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	Moyen
Puissance thermique nominale Prated [kW]		10,00	9,00
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,76	1,96
Température de Bivalence Tbiv [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,76	1,96
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		4,02	3,31
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		4,32	3,50
Efficacité énergétique saisonnière ηs [%]		157,0	129,0

Nom de la gamme		ESTIA Serie 5					
Modèle de la PAC		HWS-1405H8-E / HWS-1405XWHT6-E					
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]	
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lrcontmin [-]	CcpLrcontmin	Coté extérieur	Coté intérieur
400V 3N ~ 50Hz	Rotatif	17,0	-	-	-	Enveloppe 68,0	Bouche - 43,0

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	6,85	8,64	11,01	13,15	19,62
			P. absorbée [kW]	2,63	3,14	3,21	2,96	3,36
			COP	2,60	2,76	3,44	4,44	5,83
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	6,57	7,77	9,68	14,15	18,62
			P. absorbée [kW]	3,29	3,68	3,65	3,97	4,09
			COP	2,00	2,11	2,65	3,56	4,55
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	-	-	13,64	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	4,86	-
			COP	-	-	-	2,81	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	Fixe
	- température de sortie d'eau	Variable	Variable
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	Moyen
Puissance thermique nominale Prated [kW]		10,00	9,00
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,76	1,96
Température de Bivalence Tbiv [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,76	1,96
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		4,02	3,31
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		4,32	3,50
Efficacité énergétique saisonnière ηs [%]		157,0	129,0

Nom de la gamme		ESTIA Serie 5					
Modèle de la PAC		HWS-1405H8-E / HWS-1405XWHT9-E					
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]	
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lrcontmin [-]	CcpLrcontmin	Coté extérieur	Coté intérieur
400V 3N ~ 50Hz	Rotatif	17,0	-	-	-	Enveloppe 68,0	Bouche - 43,0

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	6,85	8,64	11,01	13,15	19,62
			P. absorbée [kW]	2,63	3,14	3,21	2,96	3,36
			COP	2,60	2,76	3,44	4,44	5,83
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	6,57	7,77	9,68	14,15	18,62
			P. absorbée [kW]	3,29	3,68	3,65	3,97	4,09
			COP	2,00	2,11	2,65	3,56	4,55
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	-	-	13,64	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	4,86	-
			COP	-	-	-	2,81	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	Fixe
	- température de sortie d'eau	Variable	Variable
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	Moyen
Puissance thermique nominale Prated [kW]		10,00	9,00
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,76	1,96
Température de Bivalence Tbiv [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,76	1,96
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		4,02	3,31
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		4,32	3,50
Efficacité énergétique saisonnière ηs [%]		157,0	129,0

Nom de la gamme		ESTIA Serie 5						
Modèle de la PAC		HWS-1605H8-E / HWS-1405XWHM3-E						
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]		
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lrcontmin [-]	CcpLRcontmin	Coté extérieur	Coté intérieur	
400V 3N ~ 50Hz	Rotatif	17,0	-	-	-	Enveloppe	Bouche	
						69,0	-	43,0

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	7,18	9,05	11,61	14,91	20,73
			P. absorbée [kW]	2,85	3,39	3,46	3,47	3,69
			COP	2,52	2,67	3,36	4,30	5,62
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	6,89	8,08	10,10	14,80	19,73
			P. absorbée [kW]	3,53	3,94	3,90	4,30	4,46
			COP	1,95	2,05	2,59	3,44	4,42
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	-	-	14,12	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	5,22	-
			COP	-	-	-	2,70	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	Fixe
	- température de sortie d'eau	Variable	Variable
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	Moyen
Puissance thermique nominale Prated [kW]		10,00	10,00
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,65	2,01
Température de Bivalence Tbiv [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,65	2,01
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		4,07	3,33
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		4,38	3,51
Efficacité énergétique saisonnière ηs [%]		159,0	130,0

Nom de la gamme		ESTIA Serie 5					
Modèle de la PAC		HWS-1605H8-E / HWS-1405XWHT6-E					
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]	
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lrcontmin [-]	CcpLRcontmin	Coté extérieur	Coté intérieur
400V 3N ~ 50Hz	Rotatif	17,0	-	-	-	Enveloppe 69,0	Bouche - 43,0

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	7,18	9,05	11,61	14,91	20,73
			P. absorbée [kW]	2,85	3,39	3,46	3,47	3,69
			COP	2,52	2,67	3,36	4,30	5,62
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	6,89	8,08	10,10	14,80	19,73
			P. absorbée [kW]	3,53	3,94	3,90	4,30	4,46
			COP	1,95	2,05	2,59	3,44	4,42
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	-	-	14,12	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	5,22	-
			COP	-	-	-	2,70	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			30/35 °C	47/55 °C
Application				
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau		Fixe	Fixe
	- température de sortie d'eau		Variable	Variable
Climat [froid, moyen ou chaud]			Moyen	Moyen
Puissance thermique nominale Prated [kW]			10,00	10,00
Température Limite d'Opération TOL [°C]			-7,0	-7,0
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]			2,65	2,01
Température de Bivalence Tbiv [°C]			-7,0	-7,0
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]			2,65	2,01
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]			4,07	3,33
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]			4,38	3,51
Efficacité énergétique saisonnière ηs [%]			159,0	130,0

Nom de la gamme		ESTIA Serie 5					
Modèle de la PAC		HWS-1605H8-E / HWS-1405XWHT9-E					
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]	
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lrcontmin [-]	CcpLrcontmin	Coté extérieur	Coté intérieur
400V 3N ~ 50Hz	Rotatif	17,0	-	-	-	Enveloppe 69,0	Bouche - 43,0

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	7,18	9,05	11,61	14,91	20,73
			P. absorbée [kW]	2,85	3,39	3,46	3,47	3,69
			COP	2,52	2,67	3,36	4,30	5,62
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	6,89	8,08	10,10	14,80	19,73
			P. absorbée [kW]	3,53	3,94	3,90	4,30	4,46
			COP	1,95	2,05	2,59	3,44	4,42
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	-	-	14,12	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	5,22	-
			COP	-	-	-	2,70	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	Fixe
	- température de sortie d'eau	Variable	Variable
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	Moyen
Puissance thermique nominale Prated [kW]		10,00	10,00
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,65	2,01
Température de Bivalence Tbiv [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,65	2,01
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		4,07	3,33
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		4,38	3,51
Efficacité énergétique saisonnière ηs [%]		159,0	130,0