



Organisme certificateur
mandaté par AFNOR Certification

CERTIFICAT

Pompe à chaleur
Heat Pumps



POMPE À CHALEUR
www.marque-nf.com

Délivré à / *Granted to*

CIAT

700, Avenue Jean Falconnier
0,0135 CULOZ
FRANCE

Pour les produits suivants / *For the following products*

Marque Commerciale / *Trade Name*

CIAT

Nom de Gamme / *Range Name*

EREBA

Numéro de Gamme / *Range number*

1580

(Références et caractéristiques données en annexe / *references and characteristics given in attached appendix*)

Fabriqués dans la ou les usine(s) suivante(s) / *Manufactured in the production plant(s)*:

Liste des unités de fabrication en annexe / *Liste of production sites on appendix*

**Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées
par le référentiel de certification NF 414 - Pompe à chaleur en vigueur.**

**En vertu de la présente décision notifiée par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification accorde le droit
d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies
par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus.**

*This certificate is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to
the certification rules NF 414 - Heat Pumps in force.*

*By virtue of the present decision notified by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification grants the right to use the
NF Mark to the beneficiary for the aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to
the aforementioned NF certification.*



CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES
Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr

Date de début de validité : 17 septembre 2018
Effective date : 17 September 2018

Date de fin de validité : 30 juin 2019
Expiry date : 30 June 2019

Etabli à Paris, le
17 septembre 2018
Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION

Le Directeur Général

Certificat n° 414 - 1580

Sylvain COURTEY

Caractéristiques techniques de la gamme

Les caractéristiques certifiées essentielles de la gamme sont :

- Coefficient de performance (COP)
- Puissance calorifique (Ph)
- Puissance électrique absorbée (Pe)

- Puissance de veille
- Part de puissance électrique des auxiliaires (Taux)
- Niveau de puissance acoustique

- Coefficient de performance saisonnier SCOP
- Coefficient de performance saisonnier net SCOPnet
- Efficacité énergétique saisonnière η_s

Essai de démarrage à la température extérieure de -15°C validé pour une température intérieur égale à : 52°C

Mode d'échange :	Air extérieur / Eau
Famille de PAC :	Aérothermique
Type de PAC :	Monobloc
Compresseur :	Monocompresseur
Fluide frigorigène :	R 410A
Localisation de la PAC :	Intérieure
Réversible :	Oui

Usine(s) de fabrication

26601
BEROUN
REPUBLIQUE TCHEQUE

Modèle de la PAC	Référence de la PAC
EREBA He 5H	Ref.: 7526404
EREBA He 7H	Ref.: 7526405
EREBA He 11H	Ref.: 7526406
EREBA He 15H	Ref.: 7526407
EREBA He 11HT	Ref.: 7526408
EREBA He 15HT	Ref.: 7526409

Nom de la gamme		EREBA						
Modèle de la PAC		EREBA He 5H						
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]		
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lr _{contmin} [-]	Ccp _{LRcontmin}	Coté extérieur		Coté intérieur
230V ~ 50Hz	Rotatif	28,0	2,41	-	-	Enveloppe	Bouche	-
						64,0	-	

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	-	3,55	3,60	5,10	-
			P. absorbée [kW]	-	1,18	0,96	1,16	-
			COP	-	3,00	3,75	4,40	-
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	-	2,40	3,50	4,85	-
			P. absorbée [kW]	-	1,00	1,17	1,43	-
			COP	-	2,40	3,00	3,40	-
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	2,90	-	4,45	-
			P. absorbée [kW]	-	1,41	-	1,59	-
			COP	-	2,05	-	2,80	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	Fixe
	- température de sortie d'eau	Variable	Variable
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	Moyen
Puissance thermique nominale Prated [kW]		4,01	3,49
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-20,0	-10,0
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,44	2,14
Température de Bivalence Tbiv [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		3,03	2,15
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		4,73	3,32
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		4,81	3,35
Efficacité énergétique saisonnière ηs [%]		186,0	130,0

Nom de la gamme		EREBA						
Modèle de la PAC		EREBA He 7H						
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]		
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lr _{contmin} [-]	Ccp _{LRcontmin}	Coté extérieur		Coté intérieur
230V ~ 50Hz	Rotatif	28,0	1,61	-	-	Enveloppe	Bouche	-
						65,0	-	

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	-	3,70	5,00	7,15	-
			P. absorbée [kW]	-	1,23	1,37	1,74	-
			COP	-	3,00	3,65	4,10	-
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	-	3,60	4,80	6,80	-
			P. absorbée [kW]	-	1,71	1,68	2,13	-
			COP	-	2,10	2,85	3,20	-
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	3,25	-	6,75	-
			P. absorbée [kW]	-	1,63	-	2,50	-
			COP	-	2,00	-	2,70	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	Fixe
	- température de sortie d'eau	Variable	Variable
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	Moyen
Puissance thermique nominale Prated [kW]		5,17	4,32
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-20,0	-10,0
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,54	1,88
Température de Bivalence Tbiv [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,66	2,08
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		4,68	3,36
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		4,72	3,39
Efficacité énergétique saisonnière ηs [%]		184,0	131,0

Nom de la gamme		EREBA						
Modèle de la PAC		EREBA He 11H						
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]		
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lrcontmin [-]	Ccp _{LRcontmin}	Coté extérieur		Coté intérieur
230V ~ 50Hz	Rotatif	28,0	1,17	-	-	Enveloppe	Bouche	-
						68,0	-	-

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	-	8,50	8,70	11,25	-
			P. absorbée [kW]	-	3,04	2,35	2,39	-
			COP	-	2,80	3,70	4,70	-
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	-	7,70	7,60	11,30	-
			P. absorbée [kW]	-	3,50	2,53	3,14	-
			COP	-	2,20	3,00	3,60	-
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	6,80	-	11,20	-
			P. absorbée [kW]	-	3,89	-	3,80	-
			COP	-	1,75	-	2,95	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	Fixe
	- température de sortie d'eau	Variable	Variable
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	Moyen
Puissance thermique nominale Prated [kW]		9,53	8,69
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-20,0	-10,0
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,25	1,29
Température de Bivalence Tbiv [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,82	2,06
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		4,39	3,35
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		4,44	3,42
Efficacité énergétique saisonnière ηs [%]		173,0	131,0

Nom de la gamme		EREBA					
Modèle de la PAC		EREBA He 15H					
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]	
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lrcontmin [-]	Ccp _{LRcontmin}	Coté extérieur	
230V ~ 50Hz	Rotatif	28,0	0,79	-	-	Enveloppe	Bouche
						69,0	-

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	-	9,00	10,00	15,10	-
			P. absorbée [kW]	-	3,33	2,78	3,55	-
			COP	-	2,70	3,60	4,25	-
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	-	7,70	9,60	13,40	-
			P. absorbée [kW]	-	3,50	3,31	3,94	-
			COP	-	2,20	2,90	3,40	-
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	6,80	-	11,65	-
			P. absorbée [kW]	-	3,89	-	4,02	-
			COP	-	1,75	-	2,90	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	Fixe
	- température de sortie d'eau	Variable	Variable
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	Moyen
Puissance thermique nominale Prated [kW]		10,63	10,30
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-20,0	-10,0
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,47	1,47
Température de Bivalence Tbiv [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,70	2,06
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		4,41	3,45
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		4,46	3,49
Efficacité énergétique saisonnière ηs [%]		173,0	135,0

Nom de la gamme		EREBA						
Modèle de la PAC		EREBA He 11HT						
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]		
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lrcontmin [-]	Ccp _{LRcontmin}	Coté extérieur		Coté intérieur
400V 3N ~ 50Hz	Rotatif	28,0	1,15	-	-	Enveloppe	Bouche	-
						69,0	-	

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	-	8,20	8,55	11,20	-
			P. absorbée [kW]	-	2,88	2,31	2,43	-
			COP	-	2,85	3,70	4,60	-
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	-	8,40	8,20	10,40	-
			P. absorbée [kW]	-	3,91	2,60	2,89	-
			COP	-	2,15	3,15	3,60	-
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	8,10	-	10,25	-
			P. absorbée [kW]	-	4,26	-	3,42	-
			COP	-	1,90	-	3,00	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	Fixe
	- température de sortie d'eau	Variable	Variable
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	Moyen
Puissance thermique nominale Prated [kW]		9,35	8,69
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-20,0	-10,0
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,27	1,29
Température de Bivalence Tbiv [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,93	2,06
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		4,26	3,34
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		4,29	3,42
Efficacité énergétique saisonnière η _s [%]		167,0	131,0

Nom de la gamme		EREBA						
Modèle de la PAC		EREBA He 15HT						
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]		
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lr _{contmin} [-]	Ccp _{LRcontmin}	Coté extérieur		Coté intérieur
400V 3N ~ 50Hz	Rotatif	28,0	0,81	-	-	Enveloppe	Bouche	-
						69,0	-	

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	-	9,15	9,80	15,00	-
			P. absorbée [kW]	-	3,33	2,68	3,45	-
			COP	-	2,75	3,65	4,35	-
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	-	8,40	8,90	13,50	-
			P. absorbée [kW]	-	3,91	2,97	3,86	-
			COP	-	2,15	3,00	3,50	-
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	8,10	-	11,80	-
			P. absorbée [kW]	-	4,26	-	3,93	-
			COP	-	1,90	-	3,00	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	Fixe
	- température de sortie d'eau	Variable	Variable
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	Moyen
Puissance thermique nominale Prated [kW]		10,25	11,09
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-20,0	-10,0
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,28	1,31
Température de Bivalence Tbiv [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,79	2,15
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		4,35	3,40
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		4,39	3,48
Efficacité énergétique saisonnière ηs [%]		171,0	133,0