



Organisme certificateur
mandaté par AFNOR Certification

CERTIFICAT



VENTILATION MÉCANIQUE
CONTRÔLÉE
www.marque-nf.com

VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE *Controlled Mechanical Ventilation*

Délivré à / *granted to*

ALDES AERAILIQUE

20, boulevard Joliot-Curie
69694 VENISSIEUX
FRANCE

Pour les produits suivants / *For the following products*

Groupe de ventilation simple flux
Simple exhaust self regulating unit

ALDES Sékoia

(références et caractéristiques données en annexe(s) / *references and characteristics given in attached appendix*)

Fabriqués dans l'usine :
Manufactured in production plant :
ALDES AERAILIQUE
205 avenue Francis de Préssensé
69694 VENISSIEUX CEDEX
FRANCE

Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par le référentiel de certification NF 205 Ventilation Mécanique Contrôlée en vigueur.

En vertu de la présente décision notifiée par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus

*This certificate is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to the certification rules
NF 205 Controlled Mechanical Ventilation in force*

On the strength of the present decision notified by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification



CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES
Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Date de début de validité : 14 novembre 2016
Effective date : 14th of November, 2016

Date de fin de validité : 31 mars 2019
Expiry date : 31st of March, 2019

Etabli à Paris, le 14 novembre 2016

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
Le Directeur Général

François-Xavier BALL

Certificat N°: 12.059.1

Annexe au certificat n° 12.059.1 de la société ALDES AERAULIQUE
 Appendix of certificate Nr 12.059.1 of the company ALDES AERAULIQUE

Marque / Trademark : **ALDES**
 Référence / Reference : **Sékoia**

Nombre de piquage cuisine : 1
 Nombre de piquage sanitaire 15 m³/h : 2
 Nombre de piquage sanitaire 30 m³/h : 2

DESCRIPTION TECHNIQUE / TECHNICAL DESCRIPTION

Type de produit : Groupe de ventilation simple flux, auto-réglable, pour l'habitat individuel

Tension	Fréquence	Intensité	Puissance max. /pondérée	Condensateur
230 V	50 Hz	- A	- W / W-Th-C	2,5/3,3 µF

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES / CERTIFIED CHARACTERISTICS :

Allure	Débits d'air extrait (m ³ /h)				
	Bouche cuisine	Bouche sanitaire 15 m ³ /h		Bouche sanitaire 30 m ³ /h	
		N°1	N°2	N°1	N°2
Petite Vitesse	45 à 58	15 à 18	15 à 18	30 à 36	30 à 36
Grande Vitesse	≥135	15 à 21	15 à 21	30 à 42	30 à 42

Puissance électrique consommée : ≤26 W-Th-C

Niveau de puissance acoustique en petite vitesse à la bouche cuisine : ≤36 dB(A)

Date de fin de validité : 31 mars 2019
 Expiry date: 31st of March, 2019

Fin de liste