



Organisme certificateur
mandaté par AFNOR Certification



RADIATEURS, CONVECTEURS
ET PANNEAUX RAYONNANTS DE PLAFOND,
À EAU CHAUDE, VENTILES ET MIXTES
www.marque-nf.com

CERTIFICAT

**RADIATEURS, CONVECTEURS ET PANNEAUX RAYONNANTS DE
PLAFOND, A EAU CHAUDE, VENTILES ET MIXTES**

Délivré à / *granted to*

ARBONIA AG

Industriestrasse 23 CH-9320 ARBON SUISSE

Pour la gamme suivante / *For the following range*

Numéro : 3017

Marque : ARBONIA

Gamme commerciale : CREATHERM

Appellation commerciale : CREATHERM 2W

(références et caractéristiques données en annexe(s) / *references and characteristics given in attached appendix*)

Fabriqués dans l'usine de / *Manufactured in production plant of*

STRIBRO (REPUBLIQUE TCHEQUE)

Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification NF 047 en vigueur.

En vertu de la présente décision notifiée par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour la gamme visée ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus.

This certificate is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to the certification rules NF 047 in force.

On the strength of the present decision notified by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned range, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification



Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Date de début de validité 01/02/16

Effective date

Etabli à Paris, le 01/02/16

Issued at Paris,

Date de fin de validité 31/01/19

Expiry date

Pour/for EUROVENT CERTITA CERTIFICATION

Le Directeur Général / the Managing Director

Certificat n° 144-98

François-Xavier BALL

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION SAS au capital de 100 000 € - 48-50 rue de la Victoire 75009 Paris - FRANCE - Tel. : 33 (0)1 75 44 71 71

RCS Paris 513 133 637 - SIRET 513 133 637 000 35 - TVA FR 59513133637

www.eurovent-certification.com / www.certita.fr

**Caractéristiques techniques de la gamme certifiée
aux normes NF EN 442-1 - NF EN 442-2**

1 / 1

Numéro	3017	Code famille	ATUH
Numéro de décision	144-98	Date d'admission	01/07/2009
Marque commerciale	ARBONIA		
Appellation commerciale	CREATHERM 2W		
<i>Avec habillage</i> <i>Version mixte</i>			
Prof. émetteur	68,0 mm	Pression de service	10,0 bar
Prof. hors tout	68,0 mm	Numéro NF de l'usine	144

Puissances mesurées

APPELLATION COMMERCIALE	Haut (mm)	Long (mm)	Entraxe (mm)	Conten (l)	Poids (kg)	Pente		Puissance en watts à $\Delta T=50 K$	
						Nu	Habillé	Nu	Habillé
CREATHERM 2W21	231,0	1 000,0	152,0	5,00	9,40	1,234	0,000	465,0	0,0
CREATHERM 2W29	307,0	1 000,0	228,0	6,50	12,70	1,243	0,000	664,0	0,0
CREATHERM 2W36	383,0	1 000,0	304,0	8,10	15,90	1,208	0,000	778,0	0,0
CREATHERM 2W44	459,0	1 000,0	380,0	9,70	19,20	1,210	0,000	890,0	0,0
CREATHERM 2W51	535,0	1 000,0	456,0	11,50	22,20	1,211	0,000	997,0	0,0
CREATHERM 2W59	611,0	1 000,0	532,0	13,00	25,60	1,212	0,000	1 102,0	0,0
CREATHERM 2W67	687,0	1 000,0	608,0	14,60	28,90	1,213	0,000	1 204,0	0,0
CREATHERM 2W74	763,0	1 000,0	684,0	16,20	32,10	1,214	0,000	1 303,0	0,0
CREATHERM 2W82	839,0	1 000,0	760,0	17,90	35,30	1,215	0,000	1 401,0	0,0
CREATHERM 2W89	915,0	1 000,0	836,0	19,50	38,60	1,216	0,000	1 497,0	0,0
CREATHERM 2W97	991,0	1 000,0	912,0	21,10	41,80	1,218	0,000	1 592,0	0,0
CREATHERM 2W105	1 067,0	1 000,0	988,0	22,50	45,30	1,219	0,000	1 686,0	0,0
CREATHERM 2W112	1 143,0	1 000,0	1 064,0	24,40	48,30	1,220	0,000	1 779,0	0,0
CREATHERM 2W120	1 219,0	1 000,0	1 140,0	26,00	51,50	1,221	0,000	1 871,0	0,0
CREATHERM 2W127	1 295,0	1 000,0	1 216,0	27,60	54,70	1,222	0,000	1 963,0	0,0
CREATHERM 2W135	1 371,0	1 000,0	1 292,0	29,30	58,00	1,223	0,000	2 053,0	0,0
CREATHERM 2W143	1 447,0	1 000,0	1 368,0	30,90	61,20	1,224	0,000	2 144,0	0,0
CREATHERM 2W150	1 523,0	1 000,0	1 444,0	32,50	64,40	1,226	0,000	2 233,0	0,0
CREATHERM 2W158	1 599,0	1 000,0	1 520,0	34,10	67,70	1,227	0,000	2 323,0	0,0
CREATHERM 2W165	1 675,0	1 000,0	1 596,0	35,80	70,90	1,228	0,000	2 412,0	0,0
CREATHERM 2W173	1 751,0	1 000,0	1 672,0	37,40	74,10	1,229	0,000	2 500,0	0,0
CREATHERM 2W181	1 827,0	1 000,0	1 748,0	39,00	77,40	1,230	0,000	2 589,0	0,0
CREATHERM 2W188	1 903,0	1 000,0	1 824,0	40,70	80,60	1,231	0,000	2 677,0	0,0
CREATHERM 2W196	1 979,0	1 000,0	1 900,0	42,30	83,80	1,232	0,000	2 766,0	0,0
CREATHERM 2W203	2 055,0	1 000,0	1 976,0	43,90	87,10	1,234	0,000	2 854,0	0,0
CREATHERM 2W211	2 131,0	1 000,0	2 052,0	45,50	89,90	1,235	0,000	2 942,0	0,0

Observations :