



Organisme certificateur
mandaté par AFNOR Certification



RADIATEURS, CONVECTEURS
ET PANNEAUX RAYONNANTS DE PLAFOND,
À EAU CHAUDE, VENTILES ET MIXTES
www.marque-nf.com

CERTIFICAT

**RADIATEURS, CONVECTEURS ET PANNEAUX RAYONNANTS DE
PLAFOND, A EAU CHAUDE, VENTILES ET MIXTES**

Délivré à / granted to

ZEHNDER Group France

3, rue du Bois Briard Courcouronnes 91021 EVRY CEDEX FRANCE

Pour la gamme suivante / For the following range

Numéro : 4557E/883

Marque : ACOVA

Gamme commerciale : STRIANE

Appellation commerciale : STRIANE VT

(références et caractéristiques données en annexe(s) / *references and characteristics given in attached appendix*)

Fabriqués dans l'usine de / Manufactured in production plant of

BOLESZLAWIEC (POLOGNE)

Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification NF 047 en vigueur.

En vertu de la présente décision notifiée par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour la gamme visée ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus.

This certificate is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to the certification rules NF 047 in force.

On the strength of the present decision notified by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned range, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification



Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Date de début de validité 01/02/16
Effective date

Date de fin de validité 31/01/19
Expiry date

Certificat n° 20/5-312

Etabli à Paris, le 01/02/16
Issued at Paris,

Pour/for EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
Le Directeur Général / the Managing Director

François-Xavier BALL

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION SAS au capital de 100 000 € - 48-50 rue de la Victoire 75009 Paris - FRANCE - Tel. : 33 (0)1 75 44 71 71

RCS Paris 513 133 637 - SIRET 513 133 637 000 35 - TVA FR 59513133637

www.eurovent-certification.com / www.certita.fr

**Caractéristiques techniques de la gamme certifiée
aux normes NF EN 442-1 - NF EN 442-2**

1 / 1

Numéro	4557E/883	Code famille	ATUH
Numéro de décision	20/5-312	Date d'admission	11/12/2013
Marque commerciale	ACOVA		
Appellation commerciale	STRIANE VT		
	<i>Avec habillage</i>		
	<i>Version mixte</i>		
Prof. émetteur	12,0 mm	Pression de service	4,0 bar
Prof. hors tout	47,0 mm	Numéro NF de l'usine	20/5

Puissances mesurées

APPELLATION COMMERCIALE	Haut (mm)	Long (mm)	Entraxe (mm)	Conten (l)	Poids (kg)	Pente		Puissance en watts à $\Delta T=50 K$	
						Nu	Habillé	Nu	Habillé
VT 004	81,0	1 000,0	37,0	0,43	1,86	1,234	0,000	95,2	0,0
VT 006	119,0	1 000,0	75,0	0,65	2,64	1,233	0,000	155,0	0,0
VT 008	157,0	1 000,0	113,0	0,86	3,42	1,232	0,000	219,0	0,0
VT 010	195,0	1 000,0	151,0	1,08	4,20	1,230	0,000	286,0	0,0
VT 012	233,0	1 000,0	189,0	1,29	4,97	1,229	0,000	356,0	0,0
VT 014	271,0	1 000,0	227,0	1,51	5,75	1,227	0,000	427,0	0,0
VT 016	309,0	1 000,0	265,0	1,73	6,53	1,226	0,000	500,0	0,0
VT 018	347,0	1 000,0	303,0	1,94	7,31	1,222	0,000	554,0	0,0
VT 020	385,0	1 000,0	341,0	2,16	8,08	1,226	0,000	609,0	0,0
VT 022	423,0	1 000,0	379,0	2,37	8,86	1,230	0,000	664,0	0,0
VT 024	461,0	1 000,0	417,0	2,59	9,64	1,233	0,000	720,0	0,0
VT 026	499,0	1 000,0	455,0	2,80	10,42	1,237	0,000	776,0	0,0
VT 028	537,0	1 000,0	493,0	3,02	11,20	1,241	0,000	833,0	0,0
VT 030	575,0	1 000,0	531,0	3,24	11,97	1,244	0,000	891,0	0,0
VT 032	613,0	1 000,0	569,0	3,45	12,75	1,248	0,000	949,0	0,0
VT 034	651,0	1 000,0	607,0	3,67	13,53	1,252	0,000	1 009,0	0,0
VT 036	689,0	1 000,0	645,0	3,88	14,31	1,256	0,000	1 069,0	0,0
VT 038	727,0	1 000,0	683,0	4,10	15,09	1,259	0,000	1 130,0	0,0
VT 040	765,0	1 000,0	721,0	4,31	15,86	1,263	0,000	1 193,0	0,0
VT 042	803,0	1 000,0	759,0	4,53	16,64	1,267	0,000	1 256,0	0,0
VT 044	841,0	1 000,0	797,0	4,75	16,92	1,271	0,000	1 320,0	0,0
VT 046	879,0	1 000,0	835,0	4,96	18,20	1,274	0,000	1 386,0	0,0
VT 048	917,0	1 000,0	873,0	5,18	18,97	1,278	0,000	1 452,0	0,0
VT 050	955,0	1 000,0	911,0	5,39	19,75	1,282	0,000	1 520,0	0,0
VT 052	989,0	1 000,0	940,0	5,20	23,00	1,285	0,000	1 501,0	0,0
VT 065	1 235,0	1 000,0	1 187,0	6,50	28,50	1,280	0,000	1 856,0	0,0
VT 088	1 672,0	1 000,0	1 623,0	8,80	38,40	1,271	0,000	2 456,0	0,0
VT 120	2 280,0	1 000,0	2 231,0	12,00	52,50	1,259	0,000	3 229,0	0,0

Observations :