



Certification body  
authorized by CEN n°016

## KEYMARK LICENCE

CERTIFICAT

N° TRV 19-19 (rév. 4)



Granted to / Délivré à

**COMAP SA**

16 avenue Paul Santy  
69008 LYON

Identification number of the Company / Numéro d'identification de la société : **N° 19**

**For the following products / Pour les produits suivants**

**THERMOSTATIC RADIATOR VALVES**

ROBINETS THERMOSTATIQUES

(References and characteristics given in attached appendix / Références et caractéristiques données en annexe)

Manufactured in the production plant / Fabriqué dans le(s) site(s) :

**80108 ABBEVILLE (FRANCE)**

**This certificate is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to the specific CEN Keymark Scheme Rules for  
Thermostatic radiator valves in force in respect of the following standard(s):  
EN 215/A1 - June 2006**

**It authorizes the licensee to use the Keymark for the listed products.**

Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par le référentiel de certification Keymark en vigueur s'appliquant aux robinets thermostatiques et en référence à la (aux) norme(s) ci-dessous :  
EN 215/A1 – juin 2006

Il autorise l'entreprise à utiliser la Keymark pour les produits visés.



CERTIFICATION  
DE PRODUITS  
ET SERVICES

Organisme  
accrédité  
n° 5-0517  
Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

**Effective date : 15-03-2018**

*Date de début de validité*

**Expiry date : 31-12-2018**

*Date de fin de validité*

Issued at Paris, on 15-03-2018

*Etabli à Paris*

For EUROVENT CERTITA CERTIFICATION

**Sylvain COURTEY**

**Le Directeur Général / Managing Director**

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION SAS au capital de 100 000 € - 48-50 rue de la Victoire 75009 Paris - FRANCE - Tel. : 33 (0)1 75 44 71 71

RCS Paris 513 133 637 - SIRET 513 133 637 000 35 – TVA FR 59513133637

[www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) / [www.certita.fr](http://www.certita.fr)

**ANNEXE AU CERTIFICAT KEYMARK n°TRV 19-19 (rév. 4) du 15/03/2018**  
**Appendix to KEYMARK licence Thermostatic radiators valves**

Tête / Head				
Désignation de tête <i>Designation of the head</i>		W5 M28		
Type de robinets thermostatiques <i>Type of thermostatic valves</i>		Avec sonde intégrée / <i>With integral sensor</i>		
Type de sonde <i>Sensor system</i>		Cire / <i>Wax</i>		
C <sub>H</sub> Hystérésis <i>Hysteresis</i> (K)	D <sub>H</sub> Influence du différentiel de pression <i>Differential pressure influence</i> (K)		W <sub>H</sub> Influence de la température <i>Water temperature effect</i> (K)	Z <sub>H</sub> Temps de réponse <i>Response time</i> (minute)
0.7	0.2	Only for valves 3/4	1.2	20
		0.3		

Robinet associé à la tête <i>Valves combined with the head</i>				
Désignation <i>Designation</i>	Série <i>Series</i>	Forme <i>Form</i>	Type <i>Size</i>	qmNH (kg/h)
R804 1/2	D	<i>Equerre</i>	DN 15	176 kg/h
R807 1/2	*	<i>Equerre</i>	DN 15	176 kg/h
R807 3/8	*	<i>Equerre</i>	DN 10	176 kg/h
R808 1/2	F	<i>Equerre</i>	DN 15	176 kg/h
R808 3/4	F	<i>Equerre</i>	DN 20	320 kg/h
R808 3/8	F	<i>Equerre</i>	DN 10	176 kg/h
R808E 1/2	*	<i>Equerre</i>	DN 15	176 kg/h
R809 1/2	F	<i>Droit</i>	DN 15	176 kg/h
R809 3/4	F	<i>Droit</i>	DN 20	320 kg/h
R809 3/8	F	<i>Droit</i>	DN 10	176 kg/h
R809E 1/2	*	<i>Droit</i>	DN 15	176 kg/h
R810 1/2	GB	<i>Equerre</i>	DN 15	185 kg/h