



Organisme certificateur
mandaté par AFNOR Certification

CERTIFICAT



VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE *Controlled Mechanical Ventilation*

Délivré à / granted to

VORTICE ELETTROSOCIALI S.p.a.
Strada Cerca 2-Frazione di Zoate
20067 TRIBIANO MILANO
ITALIE

Pour les produits suivants / For the following products

Groupe de ventilation simple flux
Simple exhaust self regulating unit

VORTICE VORT PENTA

(références et caractéristiques données en annexe(s) / *references and characteristics given in attached appendix*)

Fabriqués dans l'usine :
Manufactured in production plant :
VORTICE ELETTROSOCIALI S.p.a.
Strada Cerca 2-Frazione di Zoate
20067 TRIBIANO MILANO
ITALIE

Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par le référentiel de certification NF 205 Ventilation Mécanique Contrôlée en vigueur En vertu de la présente décision notifiée par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus

This certificate is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to the certification rules NF 205 Controlled Mechanical Ventilation in force On the strength of the present decision notified by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification



CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES
Organisme
accrédité
n° 5-0517

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Date de début de validité : 30/06/2016
Effective date : 06/30/2016

Date de fin de validité : 31/05/2019
Expiry date : 05/31/2019

Etabli à Paris, le 30/06/2016

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
Le Directeur Général

François-Xavier BALL

Certificat N°: **16.089**
BE134 / BA033

Annexe au certificat n° de la société VORTICE ELETTROSOCIALI S.p.a.Marque : **VORTICE**Référence : **VORT PENTA**

Nombre de piquage cuisine : 1

Nombre de piquage sanitaire 15 m³/h : 3Nombre de piquage sanitaire 30 m³/h : 2

DESCRIPTION TECHNIQUE

Type de produit : Groupe de ventilation simple flux, auto-réglable, pour l'habitat individuel

Tension	Fréquence
230 V	50 Hz

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES :

Allure	Débits d'air extrait (m ³ /h)					
	Bouche cuisine	Bouche sanitaire 15 m ³ /h			Bouche sanitaire 30 m ³ /h	
		N°1	N°2	N°3	N°1	N°2
Petite Vitesse	45 à 58	15 à 18	15 à 18	15 à 18	26 à 40	30 à 36
Grande Vitesse	≥135	15 à 21	15 à 21	15 à 21	29 à 43	30 à 42

Puissance électrique consommée : 25,4 W-Th-C

Niveau de puissance acoustique en petite vitesse à la bouche cuisine : 33 dB(A)

Date de fin de validité : 31/05/2019

Expiry date : 05/31/2019

Fin de liste